

Утверждаю:



Колосец И.В./

2025г.

Согласовано:

филиала АО  
«Квадра» - «Курская  
генерация»

*А. П. Рудин*  
«11» апреля  
2025г.

## План подготовки к ОЗП 2025-2026гг ОБУЗ "ОКНБ"

(наименование организации)

по объекту ГБУ, расположенному по адресу: г. Курск, ул. Дружининская 2

| № п/п | Мероприятия  | Срок выполнения | Примечания |
|-------|--|-----------------|------------|
| 1     | Промывка теплопотребляющей установки (п. 11.5.1)   | до 01.09.2025   |            |
| 2     | Наладка режимов потребления т/э (п. 11.5.2)  | до 01.09.2025   |            |
| 3     | Проверка (осмотр) з/а и арматуры постоянного регулирования (п. 11.5.3)   | до 01.09.2025   |            |
| 4     | Разработка ОРД о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок (п. 11.5.4)  | до 01.09.2025   |            |
| 5     | Гидравлические испытания на прочность и плотность теплопотребляющей установки (п. 11.5.5)  | до 01.09.2025   |            |
| 6     | Разработка перечня производственных инструкций для безопасности котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115 (п. 11.5.6) | до 01.09.2025   |            |
| 7     | Разработка эксплуатационных инструкций объекта теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (п. 11.5.7)   | до 01.09.2025   |            |
| 8     | Разработка паспорта ИТП (п. 11.5.8)  | до 01.09.2025   |            |
| 9     | Наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы или договоров на тех. Обслуживание (п. 11.5.9)   | до 01.09.2025   |            |
| 10    | Наличие акта или документа, подтверждающего работоспособность автоматического регулятора температуры воды (п. 11.5.10)   | до 01.09.2025   |            |
| 11    | Наличие акта осмотра объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок (п. 11.5.11)   | до 01.09.2025   |            |
| 12    | Наличие акта проверки технической готовности (п. 11.5.19)  | до 01.09.2025   |            |
| 13    | Наличие заключенного договора теплоснабжения или договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (п. 11.5.12)  | до 01.09.2025   |            |
| 14    | Отсутствие задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (п. 11.5.13)  | до 01.09.2025   |            |
| 15    | Акт проверки узла учета (п. 11.5.14)   | до 01.09.2025   |            |
| 16    | Акт проверки КИП (п. 11.5.15)  | до 01.09.2025   |            |
| 17    | Показатель выполнения работ по подготовке к ОЗП теплового контура здания (п. 11.5.16)  | до 01.09.2025   |            |